



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Certifikační orgán certifikující produkty
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
Product Certification Body

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

Číslo:
Number:

CPR-B-01671-19-rev. 1

Držitel certifikátu – výrobce:
Owner of Certificate – Manufacturer:

Vladimír Krátký
Husova 778
537 01 Chrudim
Česká republika – Czech Republic
IČ/Company ID No.: 11596066

Místo výroby:
Manufacturing plant:

Škroupova 525
537 01 Chrudim 3
Česká republika – Czech Republic

Výrobky:
Products:

Čistírny odpadních vod
Wastewater treatment plants

Typové označení:
Type designation:

Blanka, Jarmila, Monika, Adéla
viz 2. strana / see Page 2

Aplikovaná harmonizovaná norma:
Harmonized standard applied:

ČSN EN 12566-3+A2:2014 Tab. ZA 1

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance:

Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku
č. 1015-CPR-30-14986/TZ ze dne 2020-04-30
Report on assessment of the performance of construction
product 1015-CPR-30-14986/TZ of 2020-04-30

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation – CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, scheme type 1a.

Tato revize certifikátu nahrazuje certifikát č. CPR-B-01671-19 ze dne 2019-06-06.
This certificate revision replaces Certificate CPR-B-01671-19 of 2019-06-06.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.
This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.

Brno, 2020-04-30



Ing. Tomáš Hruška
ředitel – Director

CPR-B-01671-19-rev. 1, strana – page 1 (2)



Specifikace výrobků – základní technické údaje:
Specification of the products – Basic technical data:

Typ ČOV / Type of WWTP	Jednotky Units	Blanka	Jarmila	Monika	Adéla
Počet EO Number of PE	[EO] [PE]	4	8	12	20
Jmenovitý denní průtok Nominal daily flow	[m ³ /den] [m ³ /day]	0,6	1,2	1,8	3,0
Organické denní zatížení BSK ₅ Organic loading rate BOD ₅	[kg/den] [kg/day]	0,24	0,48	0,72	1,2
Průměr vnější nádrže External tank diameter	[mm]	1200	1600	1800	2200
Výška nádrže Tank height	[mm]	1600	2000	2200	2700
Dmychadlo Blower	[typ] [type]	SLL-50	SLL-50	EL-100	EL-120
Příkon elektrické energie Electrical power input	[W]	45	45	100	120
Spotřeba elektrické energie Energy consumption	[kWh/den] [kWh/day]	1,08	1,08	2,40	2,88

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Certifikát může být používán v době jeho platnosti a jenom za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byly výrobky certifikovány.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u nichž byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitou normou.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

This Certificate may only be used within the period of its validity and provided the provisions of the standard according to which the products have been certificated remain valid.

The Certificate may only be used as a certificate for the products specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorized or deceptive use of the Certificate may result in its withdrawal.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used to document the properties of the products changed without consent of the Engineering Test Institute in such a way that conformity with the standard applied has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions relating to the products covered by this Certificate.

