VÝROBEK PRO VÁŠ PROJEKT

Septik samonosný

10,5 m³

10 500 l

Biologický tříkomorový septik pro předčištění odpadní vody s jedním revizním vstupem uprostřed horní desky. Navazující dočištění se řeší společně se septikem jako celý systém.

KRUHOVÉ PROVEDENÍ

Kód výrobku SEPTIK10-5S

Česká rodinná firma od roku 1996



Typové vyobrazení konstrukční řady; není výrobním výkresem.

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA DLE KARTY	OBJEM
2 500 mm	2 300 mm	10,5 m³

Zobrazit produkt a aktuální nabídku →

02 / ROZMĚRY A PROVEDENÍ

Rozměry a provedení

Ověřené technické údaje pro výběr výrobku a přípravu podkladů.

Objem	10,5 m³ / 10 500 l
Konstrukce	Samonosná
Tvar	Kruhový
Výška dle produktové karty	2 300 mm
Vnější průměr	2 500 mm
Průměr základny	2 600 mm
Výška výztuhy	100 mm
Průměr revizního komínu	600 mm
Výška revizního komínu	300 mm
Hmotnost	K potvrzení

SCHÉMA PRŮMĚRŮ



Nádrž / základna

2 500 / 2 600 mm

Schéma zobrazuje pouze průměry. Přesné napojení a provedení potvrzuje výrobní výkres.

Výška je převzatá z produktové karty. Celková výška se součtem komínu není v tomto prospektu dopočítávána.

Napojení a výrobní výkres

Jeden revizní vstup uprostřed horní desky. Nátok, odtok, jejich průměry a výškové umístění určuje projekt a potvrzený výkres objednávky. Nátok lze zadat DN 110 / 125 / 150. Navazující dočištění a způsob nakládání s vodou se řeší jako celý systém.

Polohu nátoku a případných dalších prostupů určuje schválený výkres objednávky.

03 / INSTALACE PODLE MÍSTA

Instalace podle místa

Samonosný septik vybírejte podle podloží, hladiny podzemní vody, hloubky uložení a zatížení. Septik slouží k předčištění; navazující dočištění a způsob nakládání s vodou je třeba vyřešit v projektu.

Vhodné podmínky

- vhodné podloží bez podzemní vody
- bez pojezdu a zvýšeného zatížení
- osazení podle návodu výrobce
- navržený odtok a další dočištění

Prověřte před výběrem

- podzemní voda nebo záplavové riziko
- jílovité či nestabilní podloží
- hlubší uložení, svah nebo pojezd
- nevyřešené navazující dočištění

Před výrobou a osazením

01 Kód výrobku, požadovaný objem, místo instalace a kontaktní údaje.

02 Podloží, riziko podzemní vody, hloubka uložení a zatížení povrchu.

03 Poloha, průměr a výška nátoku i dalších prostupů podle projektu.

04 Navazující dočištění a řešení odtoku jako součást celého systému.

05 Potvrzení konkrétního provedení ve schváleném výkresu objednávky.

Pro vhodné podloží bez rizika podzemní vody a zvýšeného zatížení. Osazení se řídí aktuálním montážním návodem.

Otevřít kompletní montážní návod
Obecný konstrukční postup, článek a PDF →

04 / PÉČE A TECHNICKÁ PODPORA

Péče a technická podpora

Septik je součástí celého systému předčištění a následného dočištění. Údržbu plánujte podle skutečného provozu a dokumentace konkrétního septiku i navazujícího filtru.

- Z přístupných kontrolních míst sledujte hladiny, přítok a odtok podle návodu konkrétního zařízení; do nádrže nevstupujte.
- Odkalování plánujte podle skutečného stavu a provozu. Rozsah zásahu dohodněte s odbornou službou.
- Sledujte stav poklopu, přepážek a navazujícího filtru podle jeho vlastní dokumentace.
- Kontroly, odvoz kalu a servisní zásahy zapisujte do provozního deníku.

Péče o septik a navazující filtr →

Podklady pro vaši zakázku

Konkrétní rozměry a technické provedení se před výrobou potvrzují podle aktuální produktové karty a schváleného výkresu objednávky.

Aktuální cenu, příslušenství a dodání najdete u výrobku v e-shopu.

PORADÍME S VÝBĚREM I MONTÁŽÍ

Jsme tu pro váš projekt.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Po-Pá 8:00-20:00 | cistirnajimka.cz

Otevřít produkt

Vydání 20. 11. 2026 | Verze 1.0 | SEPTIK10-5S